

Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER
v/ postmottak@justervesenet.no

(Referanse må oppgis)
Vår referanse: 10/00220-13
Arkivkode:
Saksbehandler: Kristin H. Lind
Deres referanse: 2011/5279
Dato: 28.11.2011

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Vi viser til Justervesenets høring om forslag til endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. KS Bedrift Energi og Defo støtter Justervesenets forslag til endring av § 41, slik at elmålere som har falt negativt ut i en kontroll innen 1. januar 2016, byttes innen 1. januar 2017. Dette vil bidra til at en del kunder slipper et ekstra besøk fra nettselskapene for å bytte nylig oppsatte målere.

Etter Justervesenets overslag kan dette dreie seg om 130 000 kunder som nå kan unngå en, etter vårt syn, unødvendig kostnad. Mange av disse målerne går marginalt for sakte i henhold til eksisterende forskrift, og er derfor ingen økonomisk belastning for kundene. Vi støtter også forslag til endring av § 45 om at målere som skal byttes innen 1. januar 2017 kan unntas fra kontroll. Dersom det oppdages elmålere som har større målefeil har nettselskapet likevel mulighet til å bytte disse. Kundene har krav på å få kvalitetssikrede data, men vil trolig ikke ha innvendinger når målerne går litt for sakte i forhold til kvalitetskravene.

Vi mener også at det er positivt at Justervesenet vil se på behov for endringer i forskriften om krav til elmålere etter innføring av AMS og nye målere. KS Bedrift Energi og Defo deltar gjerne i en eventuell utredning her.

Med hilsen
KS Bedrift Energi



Kristin H. Lind
Næringspolitisk rådgiver

Defo



Knut Lockert
Daglig leder